



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.24.13.П.000352.02.19

20. 02. 2019 г.

На основании заявления № **04025** от **18.12.2018**  
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 18.12.2018 по 20.02.2019

Организация-изготовитель: **ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"**  
Адрес: **140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"**  
Адрес: **140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )**

Наименование продукции: **Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья "ISOVER"**  
**("ИЗОВЕР"), марок: ОЛ-П, ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП-П, ОЛ-Е, Плавающий Пол, Плавающий Пол-П, Штукатурный**  
**Фасад, Фасад Лайт, Сэндвич ЛАЙФ, Тихий Пол**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм. 1 Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья "ISOVER"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм. 1, заявление, протокол испытаний, договор поставки, копии регистрационных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция изготовлена из расплава минерального сырья на полимерном связующем, с гидрофобизирующими добавками или без них, с кашированием или без него**

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
**протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) № ИЛЦ-30/ОС-11-19 от 11.02.2019 г.**

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	2
Аммиак, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,034*	0,04
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,04	0,50
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001*	0,003
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001*	0,01
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг	23±4	370

Соответствует 1 классу строительных материалов  
\* - ниже порога чувствительности прибора

Область применения: Для использования в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций и систем, применяемых при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, в т.ч. для внутренних работ, всех типов зданий и сооружений (А-В), в том числе жилых домов и административных зданий, офисов, гостиниц, вокзалов и аэропортов, ресторанов и предприятий торговли, культурно-массовых и спортивных сооружений, учебно-воспитательных заведений, детских и медицинских учреждений (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Делесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч. При установке поверхность изделия должна быть закрыта другими элементами строительных конструкций или системы (с воздушнымзором или без него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: ОЛ-П, ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП-П, ОЛ-Е, Плавающий Пол, Плавающий Пол-П, Штукатурный Фасад, Фасад Лайт, Сэндвич ЛАЙФ, Тихий Пол соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заместитель главного врача,  
Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



Иванов В.Ю.

И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим  
отделом

Сорокин Д. В.

Врач (врачи)



Сорокин Д. В.